



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 176

Commune de Chésereux
Rue du Vieux-Collège 38
1275 Chésereux

Epalinges, le 29.04.2016

COPIE

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 16-VD-4180

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / SIECGE
Service Intercommunal de distribution d'Eau Chésereux-Grens-Eysins
Prélèvement du : 19.04.2016 Effectué par : François PILLOUD

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 16-4180-13 - Eau de fontaine publique - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : Chésereux
Lieu de prélèvement : Fontaine publique couverte - Place de l'ancienne laiterie - Jet continu,
Chésereux
Température de l'eau : 9.4 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	7	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-210-4	pH		7.5	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-220-3	Conductivité électrique	µS/cm	416	M : 200 - 800
VD-MON-L-E-230-4	Turbidité *	UT/F	0.1	T : max. 1.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté totale	°F	25.1	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-540-4	Dureté carbonatée *	°F	25.1	
VD-MON-L-E-340-7	Calcium	mg/L	87	M : max. 200
VD-MON-L-E-340-7	Magnésium	mg/L	8.2	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-340-7	Sodium	mg/L	2.0	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-340-7	Potassium	mg/L	<0.3	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-540-4	Hydrogénocarbonate *	mg/L	315	
VD-MON-L-E-310-6	Sulfate	mg/L	4	T : max. 300
VD-MON-L-E-310-6	Nitrate	mg/L	2.7	T : max. 40.0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-310-6	Chlorure	mg/L	1.4	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-310-6	Fluorure	mg/L	<0.10	L : max. 1.50
VD-MON-L-E-310-6	Bromure	mg/L	<0.10	
VD-MON-L-E-610-5	Carbone organique total	mg/L	0.7	M : max. 1.0
VD-MON-L-E-410-6	Ammonium	mg/L	non décelé	T : max. 0.100
VD-MON-L-E-420-5	Nitrite	mg/L	non décelé	T : max. 0.100
VD-MON-L-E-430-6	Orthophosphate	mg/L	non décelé	

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.

Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Original à : SIECGE
Service Intercommunal de distribution d'Eau Chéserey-Grens-Eysins, Monsieur R. JAQUINET, Rue du Vieux-Collège 4, 1275 Chéserey